



« 20 » июля  
2019 года

**АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2**

Республика Коми, с. Ыб \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
(наименование территориального образования субъекта РФ) года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование здание школы (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ыбская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 168226, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Ыб, м. Погост, д.123
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: 1 этажа, 1248,7 кв.м.
  - часть здания: - этажей (или на-этаже), - кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (Да, ); 12657 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1964, год последнего капитального ремонта: 1982
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 20\_\_ г.
- сведения об организации, расположенной на объекте:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ыбская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ыбская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 168226, Республика Коми, Сыктывдинский район, село Ыб, м. Погост, д.123
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вильгорт, ул. Гагарина, д.28.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности : образование,
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образование



- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети 7-18 лет, взрослые трудоспособного возраста**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость **90**, пропускная способность: **160** человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**.

Все зоны и участки

Орг.мер-ия, тср, ремонт

Указывается один из вариантов (видов работ):

не требуется; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ИР

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - **отсутствует**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -м.
- 3.2.2 время движения (пешком) - мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **нет**;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 59.13330.2016

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг.мер-ия, тср, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг.мер-ия, тср, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг.мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина	Орг.мер-ия, тср, ремонт



	индивидуального обслуживания)	
	4 (II) Места приложения труда	-
	4 (III) Жилые помещения	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг.мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг.мер-ия, тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг.мер-ия, тср, ремонт
	Все зоны и участки	Орг.мер-ия, тср, ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ):  
 не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
 индивидуальное решение с ТСР;  
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта

№ функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Личное фото объекта (карты)	К.О.С. Г.У
	есть	нет			
2.1 Лестница (наружная)	нет				
2.2 Пандус (наружный)	нет				
2.3 Входная площадка (п-ред дверью)	есть		размер площадки 1,2*1,8 м. высота площадки 15,0 см. существует дополнительное покрытие	Фото № 3	